

Otrębusy-Karolin, 23.10.2022 r.

ZP-BR- 5. 1 /2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na wymianę i modernizację istniejących opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z centralą monitorowania oraz dołożenie dodatkowych opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych w budynku „Sala Widowiskowa” Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, nr postępowania: 5/2022

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”).

Poniżej przedstawiono treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zamawiający w SIWZ wskazuje, iż niektóre oprawy należy wymienić na nowe a niektóre dołożyć do istniejącego systemu. Czy Zamawiający przewiduje wymianę całego systemu na nowy czy chce pozostać przy istniejącym systemie hybryd i wykonać jedynie modernizację (wymianę awaryjnych i centrali monitoringu opraw)?

Odpowiedź

Zamawiający, zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia, wymaga wymiany istniejących opraw wraz z dołożeniem kolejnych spiętych do nowej centrali w celu spełnienia obecnie obowiązujących przepisów, zgodnie z umieszczonymi w OPZ planami i opisem. Wymiana istniejącego systemu Hybryd na bezprzewodowy zgodnie z opisanymi wymaganiami technicznymi."