

ZP-BR- 4. 3 /2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) na poprawę instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej: 3/2024

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp), poniżej przekazują treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

Czy wszystkie nowe klimakonwektory muszą być dostarczone od jednego producenta?

Odpowiedź 1.

Wszystkie nowe klimakonwektory muszą być dostarczone od jednego producenta.

Pytanie 2.

Czy wszystkie nowe klimakonwektory muszą mieć wentylatory z silnikami EC?

Odpowiedź 2.

Wszystkie nowe klimakonwektory muszą mieć silniki EC.

Pytanie 3.

Jakie jest dalsze działanie w przypadku, gdy okaże się, że zwiększenie mocy klimakonwektorów będzie wiązało się z innymi pracami potrzebnymi do wykonania, np. wymiana rurociągów, wymiana źródła chłodu, wymiana pompy obiegowej?

Odpowiedź 3.

Sprawę prowadzi:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

PAŃSTWOWY ZESPÓŁ LUDOWY PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO

ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, gmina Brwinów, Województwo Mazowieckie, Polska

'MAZOWSZE' NATIONAL FOLK SONG AND DANCE ENSEMBLE

2 Świerkowa Street, 05-805 Otrębusy, Brwinów Community, Mazovian Voivodeship, Poland

tel.: (0048) 22 208 88 88 , fax: (0048) 22 208 88 00

www.mazowsze.waw.pl, sekretariat@mazowsze.waw.pl

NIP: 534-000-30-46, REGON: 000275458

Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Po przekazaniu projektu technicznego na wymianę klimakonwektorów i analizie istniejącej sieci rurociągów od źródła chłodu do odbiorników, jeżeli okaże się, że zwiększenie mocy klimakonwektorów będzie wiązało się z innymi pracami do wykonywania, wykonawca musi uzgadniać proponowane rozwiązania projektowe. Wszystkie prace związane z modernizacją wchodzą w zakres prac przedmiotowych, oprócz wymiany źródła chłodu.

Pytanie 4.

Czy jeśli z wykonanej analizy okaże się, że będzie wymagana w danym pomieszczeniu wymiana klimakonwektora na większy, będzie to musiało być uzgodnione/zaakceptowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź 4.

Każde działanie musi być uzgodnione z Zamawiającym.

Pytanie 5.

Czy zgodnie z punktem 5.1.12 „ogłoszenie o zamówieniu” opis wpłaconego przelewu wadium powinien odnosić się do zamówienia nr 2/2024 dotyczy „postępowania na Wymianę oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym”?

Odpowiedź 5.

Zamawiający informuje, że w SWZ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (...). Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: **WADIUM - nr zamówienia 3/2024 dotyczy postępowania na Poprawę instalacji zasilającej wraz z wymianą klimakonwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej lub inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania.**

W punkcie 5.1.12 „ogłoszenie o zamówieniu” nastąpiła pomyłka nie mająca wpływu na składanie ofert.

Pytanie 6.

W związku z potrzebą prawidłowego rozeznania koniecznych do wykonania prac w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, co wymusza między innymi wnikliwą analizę dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie dostępnych na rynku rozwiązań wnosimy o przedłużenie terminu składania oferty o 7 dni roboczych.

Odpowiedź 6.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Sprawę prowadzi:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

PAŃSTWOWY ZESPÓŁ LUDOWY PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO

ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, gmina Brwinów, Województwo Mazowieckie, Polska

'MAZOWSZE' NATIONAL FOLK SONG AND DANCE ENSEMBLE

2 Świerkowa Street, 05-805 Otrębusy, Brwinów Community, Mazovian Voivodeship, Poland

tel.: (0048) 22 208 88 88, fax: (0048) 22 208 88 00

www.mazowsze.waw.pl, sekretariat@mazowsze.waw.pl

NIP: 534-000-30-46, REGON: 000275458

Institucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

