

Otrębusy-Karolin, 10.06.2024 r.

ZP-BR- 2. 2 /2024

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) na wymianę oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym: 2/2024

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”), poniżej przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie na czym ma polegać aktualizacja projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zaopiniowanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż.? Czy chodzi o wykonanie nowego, kompletnego projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z przepisami?

Zamawiający wymaga wykonanie kompletnego, nowego projektu oświetlenia awaryjnego, zaopiniowanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

2. Uprzejmie proszę o udostępnienie tabeli urządzeń, o której mowa w rozdziale XIII ust. 1 ppkt.b) SWZ.

Zamawiający usuwa załącznik Tabela urządzeń.

3. W OPZ w części dotyczącej zakresu prac pojawia się kilkakrotnie zapis dostawa niezbędnych aparatów oraz prace modernizacyjne rozdzielni elektrycznej (komplet). Uprzejmie proszę o doszczegółowienie tego zakresu prac, gdyż w obecnej formie nie jest on możliwy do wyceny. Nie jest wiadome o jakie aparaty chodzi, jak również o jakie prace modernizacyjne.

Zamawiający informuje, że zgodnie z OPZ, wymiana oświetlenia nie polega na samej wymianie opraw lamp, ale także na modernizacji systemu sterowania oświetleniem wraz z wykonaniem magistrali sterującej. Jeżeli system będzie odmienny o obecnego wiąże się to z dostarczeniem elementów niezbędnych do poprawnego działania nowego systemu sterowania oświetleniem.

Sprawę prowadzi:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

PAŃSTWOWY ZESPÓŁ LUDOWY PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO

ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, gmina Brwinów, Województwo Mazowieckie, Polska

'MAZOWSZE' NATIONAL FOLK SONG AND DANCE ENSEMBLE

2 Świerkowa Street, 05-805 Otrębusy, Brwinów Community, Mazovian Voivodeship, Poland

tel.: (0048) 22 208 88 88 , fax: (0048) 22 208 88 00

www.mazowsze.waw.pl, sekretariat@mazowsze.waw.pl

NIP: 534-000-30-46, REGON: 000275458

Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4. Czy potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy załączyć do formularza ofertowego?

Zamawiający wymaga załączenia potwierdzenia odbycia wizji lokalnej do formularza ofertowego.

5. Uprzejmie proszę o udostępnienie załącznika nr 3 do SWZ tj. projektu umowy. Jednocześnie proszę o wykonanie tego niezwłocznie, aby był jeszcze czas na złożenie ewentualnego wniosku o wyjaśnienie SWZ w zakresie projektu umowy.

Zamawiający udostępnia Załącznik nr 3.

6. Proszę o informację jaka jest forma rozliczenia? Kosztorysowa czy ryczałtowa? Czy należy wraz z ofertą złożyć kosztorys ?

Zamawiający informuje, że ryczałt jest formą rozliczenia.

7. W punkcie 9 OPZ Zamawiający umieścił informację o przedmiarze. Uprzejmie proszę o udostępnienie przedmiaru.

Zamawiający nie umieścił informacji o przedmiarze. Zamawiający nie posiada przedmiaru.

8. Prosimy o potwierdzenie, że oprawy awaryjne mają pracować w komunikacji bezprzewodowej zamiast AUTOTESTU.

Zamawiający wymaga, że oprawy oświetlenia awaryjnego mają pracować tak jak opisane w załączniku nr 5 Testowane – AUTOTEST.

9. Proszę o potwierdzenie, że parametry opraw awaryjnych muszą być takie jak określił Zamawiający w załączniku nr 5 do lub lepsze.

Zamawiający wymaga, że parametry opraw awaryjnych muszą być takie jak określił Zamawiający jak w załączniku nr 5 lub lepsze.

10. Proszę o informację, czy wszystkie opisane przez Zamawiającego parametry są istotne i należy je uwzględnić?

Zamawiający informuje, że wszystkie opisane przez Zamawiającego parametry są istotne i należy je uwzględnić.

Sprawę prowadzi:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

PAŃSTWOWY ZESPÓŁ LUDOWY PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO

ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, gmina Brwinów, Województwo Mazowieckie, Polska

'MAZOWSZE' NATIONAL FOLK SONG AND DANCE ENSEMBLE

2 Świerkowa Street, 05-805 Otrębusy, Brwinów Community, Mazovian Voivodeship, Poland

tel.: (0048) 22 208 88 88, fax: (0048) 22 208 88 00

www.mazowsze.waw.pl, sekretariat@mazowsze.waw.pl

NIP: 534-000-30-46, REGON: 000275458

Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego



11. Zamawiający w zał nr 5 wymaga, aby oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniały określony strumień świetlny. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że jest to strumień świetlny w trybie awaryjnym.

Zamawiający wymaga, Strumień świetlny w trybie awaryjnym.

12. Zamawiający w zał nr 5 wymaga, aby oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego posiadały określoną moc. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że jest to pobór mocy dla pracy awaryjno-sieciowej

Zamawiający potwierdza, jest to pobór mocy dla pracy awaryjno-sieciowej.

13. W załączniku nr 3 do OPZ Zamawiający opisał średnicę nowych opraw. Uprzejmie proszę o dopuszczenie opraw w przedziale 150-230 mm z uwagi na to, że obecnie zamontowane oprawy mają średnicę 225mm i będą to rozwiązania zbliżone do posiadanych obecnie.

Zamawiający wymaga, że oprawy w suficie podwieszonym muszą być dopasowane do istniejących otworów. Oprawy nad widownią możemy rozszerzyć zakres średnicy 160-200mm.

14. W związku z wymogiem, aby oprawy oświetlenia podstawowego posiadały temperaturę pracy -30 st. C do +30 st. C (lub -20 st. C do +35 st C) uprzejmie proszę o informację czy w budynku Zamawiającego występują tak niskie temperatury? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści oprawy których temperatura pracy jest w przedziale 0 st. C. do +30 st. C.

Zamawiający dopuszcza oprawy w przedziale 0 st. C do +30 st. C.

15. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że dla opraw LED nad widownią oraz do sali prób współczynnik utrzymania strumienia świetlnego: \geq powinien wynosić 99%?

Zamawiający wymaga, że współczynnik utrzymania strumienia świetlnego \geq 99%

16. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że dla opraw do Sali widowiskowej oraz sali prób współczynnik oddawania barw CRI powinien być powyżej 90.

Zamawiający wymaga, żeby współczynnik oddawania barw był minimalny jak w specyfikacji.

17. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza inne charakterystyki rozsyłu światła niż te wskazane w specyfikacji. Tylko jedne oprawy na rynku (opisane w OPZ) posiadają taką

Sprawę prowadzi:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

PAŃSTWOWY ZESPÓŁ LUDOWY PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, gmina Brwinów, Województwo Mazowieckie, Polska

'MAZOWSZE' NATIONAL FOLK SONG AND DANCE ENSEMBLE
2 Świerkowa Street, 05-805 Otrębusy, Brwinów Community, Mazovian Voivodeship, Poland

tel.: (0048) 22 208 88 88, fax: (0048) 22 208 88 00
www.mazowsze.waw.pl, sekretariat@mazowsze.waw.pl
NIP: 534-000-30-46, REGON: 000275458

Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

samą charakterystykę świetlną, a co za tym idzie tylko bazowy model spełnia specyfikację co narusza ustawę PZP. Proszę o dopuszczenie opraw o zbliżonych charakterystykach rozsyłu światła.

Zamawiający dopuszcza oprawy o zbliżonej charakterystyce rozsyłu światła tzn. takiej która na danej powierzchni roboczej zapewni takie same lub lepsze parametry dystrybucji światła.

W przypadku opraw zainstalowanych w Sali Widowiskowej kąt rozsyłu światła powinien mieścić się w przedziale 46-50 stopni.

W przypadku opraw wpuszczanych, zainstalowanych w suficie podwieszanym kąt rozsyłu światła powinien mieścić się w przedziale 40-45 stopni.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentów (kart materiałowych) potwierdzających - krzywych oświetleniowych, i obliczeń natężenia uwzględniających współczynnik ośnienia UGR. Karty muszą być dostępne do weryfikacji przez zamawiającego na ogólnie dostępnej stronie producenta.

18. Proszę o potwierdzenie, że stopień IP dla opraw oświetlenia podstawowego dotyczy całej oprawy?

Zamawiający informuje, że w przypadku opraw Sali widowiskowej IP dotyczy całej oprawy lampy.

19. Zwracam się do Państwa z prośbą o możliwość ponownej wizji lokalnej a co za tym idzie przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje kolejnej wizji lokalnej.

20. W związku z chęcią udziału w zamówieniu pn. Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym nr postępowania: 2/2024, zwracamy się z pytaniem czy poprzez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający uzna obiekty budowlane liniowe takie jak, tunele, mosty, gdzie również były instalowane systemy oświetleniowe wraz z systemami sterowania oświetleniem.

Zamawiający nie uznaje takich obiektów budowlanych liniowych za budynki użyteczności publicznej.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania/otwarcia ofert, o którym poinformuje po publikacji w Dz. U. UE.

Sprawę prowadzi:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

PAŃSTWOWY ZESPÓŁ LUDOWY PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO

ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, gmina Brwinów, Województwo Mazowieckie, Polska

'MAZOWSZE' NATIONAL FOLK SONG AND DANCE ENSEMBLE

2 Świerkowa Street, 05-805 Otrębusy, Brwinów Community, Mazovian Voivodeship, Poland

tel.: (0048) 22 208 88 88 , fax: (0048) 22 208 88 00

www.mazowsze.waw.pl, sekretariat@mazowsze.waw.pl

NIP: 534-000-30-46, REGON: 000275458

Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Sprawę prowadzi:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

PAŃSTWOWY ZESPÓŁ LUDOWY PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO

ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, gmina Brwinów, Województwo Mazowieckie, Polska

'MAZOWSZE' NATIONAL FOLK SONG AND DANCE ENSEMBLE

2 Świerkowa Street, 05-805 Otrębusy, Brwinów Community, Mazovian Voivodeship, Poland

tel.: (0048) 22 208 88 88 , fax: (0048) 22 208 88 00

www.mazowsze.waw.pl, sekretariat@mazowsze.waw.pl

NIP: 534-000-30-46, REGON: 000275458

Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

25 lat
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO